ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс:2637761, 2636228,
e-mail:san@sanep.vrn.ru ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Номер аттестата аккредитации RA.RU. 510125
Дата включения в реестр 13.12.2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №554п
от 30 января 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода бассейна
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, ул. Студенческая,10
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 26.01.2017 09:10
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 26.01.2017 11:20
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 26.01.2017 – 28.01.2017
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны, гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» (п. 4.3) по основным микробиологическим показателям.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, ул. Студенческая,10
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): СОК бассейн ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (чаша бассейна, поверхность), г. Воронеж, ул. Студенческая,10
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): БР 554-10п
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана медсестрой СОК Цехиной И.М. в присутствии директора СОК Крюковой О.Н. Договор № 169г от 20.01.2017 г. Акт отбора проб от 26.01.2017 г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола Коробейникова Е.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ Попова Т.А.
М.П.

Испытательный лабораторный центр АИЛЦ

Код образца (пробы): БР 554-10п

Микробиологические показатели					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Результаты испытаний	Нормативы	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100мл	Отсутствуют в 100 мл	Не более 1	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100мл	Отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	S. aureus	КОЕ/100мл	Отсутствует в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1884-04
	Колифаги	БОЕ/100мл	Отсутствуют в 100мл	Отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

ВЫВОД. Исследованная проба воды бассейна соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны, гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» (п. 4.3) по основным микробиологическим показателям.

Заведующий бактериологической лабораторией _____ И.М. Дегтярева
Подпись

Протокол № 554п

Общее количество страниц 2; страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛЦ